

ALLEGATO 3

**OGGETTO : MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA - ANNO 2014**

**SCHEMA SINTETICO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE**  
 (ai sensi art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/2008, ex art.7 D.Lgs. 626/94 così come modificato dalla Legge 123/2007)

	DESCRIZIONE ATTIVITA' LAVORATIVE CHE PREVEDONO INTERFERENZE	AZIENDE COINVOLTE (A- DITTA AGGIUDICATARIA, B- PROVINCIA , C- SCUOLA)	AREE DI LAVORO	RISCHI INTERFERENZE AGGIUNTIVI RISCHI PROPRI DELL'IMPRESA	MISURE DI SICUREZZA E TUTELA AGGIUNTIVE PER LA GESTIONE DELLE INTERFERENZE	LAVORAZIONE REALIZZABILE CON INTERFERENZE (S/NO)	SFASAMENTO ATTIVITA' (S/NO- COME)	LAVORAZIONI INCOMPATIBILI (S/NO)	COSTO SICUREZZA	P- PROBABILITA'	D - DANNO	VALUTAZIONE RISCHIO - R= PxD	ANALISI RISCHIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE AGGIUNTIVE DI TUTELA PER LA GESTIONE DELLE INTERFERENZE	RESPONSABILE VERIFICA ATTUAZIONE DUVRI	MODALITA' DI VERIFICA	DATA VERIFICA	NOTE E SCHEDE AGGIUNTIVE
1	PARCHEGGIO TEMPORANEO AUTOMEZZI	A-B-C	AREA ESTERNA EDIFICI (ZONA INGRESSO EDIFICIO, CORTILI INTERNI)	PRESENZA PERSONE (STUDENTI, PERSONALE SCOLASTICO, GENITORI, DIPENDENTI PROVINCIALI, AMMINISTRATORI, UTENTI) - INTERFERENZA PERCORSI E/O USCITE DI EMERGENZA, PUNTI DI RACCOLTA, ACCESSO MEZZI DI SOCCORSO, UTILIZZO PRESIDI ANTINCENDIO (IDRANTI - MOTOPOMPE)	DISPOSIZIONI DA RISPETTARE: - PARCHEGGIARE IN LUOGO IDONEO NEL RISPETTO DEL PIANO DI EMERGENZA - UTILIZZARE PERCORSO DI ACCESSO ALL'EDIFICIO NEL RISPETTO DEL PIANO DI EMERGENZA - IN CASO DI EDIFICI SCOLASTICI OBBLIGO PRESENTARSI IN SEGRETERIA	SI	SI - IN CASO DI EMERGENZA, OVVERO DI ESIGENZE DELLA SCUOLA / UFFICI / SPOGLIATOIO MAGAZZINI / SALE PUBBL. SPETTACOLO/ ABITAZIONI	NO	COSTO AGGIUNTIVO INTERNO CANONE GESTIONE DUVRI	3	1	3	BASSO	IMPRESA AGGIUDICATARIA E/O SUBAPPALTATRICI E/O SUBFORNITRICI E/O LAVORATORI AUTONOMI	DATORE DI LAVORO E/O RAPPRESENTANTE	TRIMESTRALE A CAMPIONE		
2	FORNITURA MATERIALE NECESSARIO PER LAVORAZIONE/CANTIERE CON TRANSITO INTERNO EDIFICI	A-B-C	ATRIO E PERCORSO INTERNO EDIFICIO	PRESENZA PERSONE (STUDENTI, PERSONALE SCOLASTICO, GENITORI, DIPENDENTI PROVINCIALI, AMMINISTRATORI, UTENTI) - INTERFERENZA PERCORSI E/O USCITE DI EMERGENZA, PUNTI DI RACCOLTA, ACCESSO MEZZI DI SOCCORSO, UTILIZZO PRESIDI ANTINCENDIO (IDRANTI - ESTINTORI), UTILIZZO PORTE REI, UTILIZZO MEZZI DI SOLLEVAMENTO PER CARICO/SCARICO MATERIALE	DISPOSIZIONI DA RISPETTARE:- PARCHEGGIO LUOGO IDONEO - UTILIZZO PERCORSO DI ACCESSO E TRANSITO INTERNO ALL'EDIFICIO RISPETTO DEL PIANO DI EMERGENZA, PROCEDURE DI UTILIZZO PORTE TAGLIAFUOCO, DIVIETO DI UTILIZZO DEI MEZZI DI SOLLEVAMENTO PER CARICO/SCARICO MATERIALE SALVO AUTORIZZAZIONE E SEMPRE NEL RISPETTO DEI LIMITI DI PORTATA	SI	SI - IN CASO DI EMERGENZA, OVVERO DI ESIGENZE DELLA SCUOLA / UFFICI / SPOGLIATOIO MAGAZZINI / SALE PUBBL. SPETTACOLO/ ABITAZIONI	NO	COSTO AGGIUNTIVO INTERNO CANONE GESTIONE DUVRI	2	1	2	BASSO	IMPRESA AGGIUDICATARIA E/O SUBAPPALTATRICI E/O SUBFORNITRICI E/O LAVORATORI AUTONOMI	DATORE DI LAVORO E/O RAPPRESENTANTE	TRIMESTRALE A CAMPIONE		
3	STOCCAGGIO MATERIALE ED ATTREZZATURE ALL'INTERNO EDIFICI	A-B-C	LOCALE E/O ZONA INDICATO ESPRESSAMENTE PER LO STOCCAGGIO TEMPORANEO DEL MATERIALE E DELLE ATTREZZATURE, ZONA DELIMITATA E SEGNALETTATA, ZONA CON ACCESSO RISERVATO A PERSONALE AUTORIZZATO	INTERFERENZA : - PERCORSI DI EVACUAZIONE E/O USCITE DI EMERGENZA - LIMITE CARICO D'INCENDIO DEI LOCALI ADIBITI A DEPOSITO - LIMITE UTILIZZO ATTREZZATURE IN LOCALI RISCHIO ESPLOSIONE - UTILIZZO IMPROPRIO DI MATERIALE ED ATTREZZATURE DA PARTE DI PERSONE ESTRANEE ALLA LAVORAZIONE	DISPOSIZIONI DA RISPETTARE:- UTILIZZO SOLO DEL LOCALE E/O LUOGO INDIVIDUATO PER LO STOCCAGGIO DEL MATERIALE E DELLE ATTREZZATURE ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO , OBBLIGO DELIMITAZIONE ZONA DI STOCCAGGIO, OBBLIGO SEGNALETTAZIONE LIMITE ACCESSO AL SOLO PERSONALE AUTORIZZATO	SI	SI - IN CASO DI EMERGENZA, OVVERO DI ESIGENZE DELLA SCUOLA / UFFICI / SPOGLIATOIO MAGAZZINI / SALE PUBBL. SPETTACOLO/ ABITAZIONI	NO	COSTO AGGIUNTIVO INTERNO CANONE GESTIONE DUVRI	2	1	2	BASSO	IMPRESA AGGIUDICATARIA E/O SUBAPPALTATRICI E/O SUBFORNITRICI E/O LAVORATORI AUTONOMI	DATORE DI LAVORO E/O RAPPRESENTANTE	TRIMESTRALE A CAMPIONE		

4	ATTIVITA' PROPRIE INTERNE AD AULE-CORRIDOI-UFFICIALE SPETT. - SPOGLIATOIO MAGAZZINI - ABITAZIONI	A-B-C	DA INDIVIDUARE IN FUNZIONE DELL'INTERVENTO	INTERFERENZA PERCORSI DI EVACUAZIONE E/O USCITE DI EMERGENZA - LIMITE CARICO D'INCENDIO DEI LOCALI ADIBITI A DEPOSITO - LIMITE UTILIZZO ATTREZZATURE IN LOCALI A RISCHIO ESPLOSIONE - UTILIZZO IMPROPRIO DI MATERIALE ED ATTREZZATURE DA PARTE DI PERSONE ESTRANEE ALLA LAVORAZIONE - DISTURBO CON INQUINAMENTO FISICO (RUMORE, POLVERE) - DISTURBO PER LIMITAZIONE UTILIZZO SPAZIO LOCALE INTERNO	CONCORDARE CON RESPONSABILE LAVORI E/O DIRIGENTE SCOLASTICO E/O RAPPRESENTANTE E/O PERSONALE COINVOLTO LOCALE I TEMPI E LE MODALITA' DI LAVORAZIONE	SI (IN FUNZ. TIPOLOGIA LAVORAZ., DA VALUTARSI SINGOLARMENTE)	SI - IN CASO DI EMERGENZA, OVVERO DI ESIGENZE DELLA SCUOLA / UFFICI / SPOGLIATOIO / MAGAZZINI / SALE PUBBL. SPETTACOLO/ ABITAZIONI	NO	COSTO AGGIUNTIVO INTERNO CANONE GESTIONE DUVRI	3	1	3	BASSO	IMPRESA AGGIUDICATARIA E/O SUBAPPALTATRICI E/O SUBFORNITRICI E/O LAVORATORI AUTONOMI	DATORE DI LAVORO E/O RAPPRESENTANTE	TRIMESTRALE A CAMPIONE
5	UTILIZZO ATTREZZATURE ELETTRICHE	A-B-C	LOCALE E/O ZONA DI LAVORO ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO	PRESENZA PERSONE (STUDENTI, PERSONALE SCOLASTICO E NON, DIPENDENTI PROVINCIALI, AMMINISTRATORI, UTENTI) - COMPATIBILITA' IMPIANTO ELETTRICO PRESENTE NELL'EDIFICIO - MODALITA' DI ACCESSO DELLE ATTREZZATURE ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO IN RELAZIONE AL PERCORSO D'ESODO - COMPATIBILITA' ATTIVITA' PRESENTE NELLE VICINANZE DELLA ZONA DI LAVORO - COMPATIBILITA' LOCALI A RISCHIO ESPLOSIONE - NECESSARIA DELIMITAZIONE ZONA DI LAVORO - UTILIZZO IMPROPRIO DI ATTREZZATURE DA PARTE DI PERSONALE NON AUTORIZZATO	DISPOSIZIONI DA RISPETTARE: TUTELA E COMPATIBILITA' DEL PERCORSO D'ESODO OVVERO PROPOSTA DI MODIFICA DEL PIANO ESISTENTE DA CONCORDARE CON RSPP COMPETENTE, IN CASO DI LAVORAZIONI COMPLESSE VERIFICA COMPATIBILITA' ATTIVITA' SVOLTO CON RISCHI AGGIUNTIVI (ES. RUMORE, POLVERI, ...)- OBBLIGO UTILIZZO ATTREZZATURE ELETTRICHE RISPONDENTI NORMATIVA VIGENTE- OBBLIGO VERIFICA COMPATIBILITA' IMPIANTO ELETTRICO PRESENTE NELL'EDIFICIO - OBBLIGO VERIFICA MODALITA' DI ACCESSO DELLE ATTREZZATURE ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO IN RELAZIONE AL PERCORSO D'ESODO - OBBLIGO VERIFICA COMPATIBILITA' ATTIVITA' PRESENTE NELLE VICINANZE DELLA ZONA DI LAVORO - OBBLIGO VERIFICA COMPATIBILITA' LOCALI A RISCHIO ESPLOSIONE - OBBLIGO DELIMITAZIONE ZONA DI LAVORO - DIVIETO DI INTRALCIO CON CAVI E/O TUBAZIONI PERCORSO D'ESODO - DIVIETO DI DEPOSITO MATERIALE E/O ATTREZZATURA LUNGO PERCORSO D'ESODO AL DI FUORI DELIMITAZIONE ZONA DI LAVORO - OBBLIGO DEFINIZIONE PUNTO DI ADDUZIONE	SI	SI - IN CASO DI EMERGENZA, OVVERO DI ESIGENZE DELLA SCUOLA / UFFICI / SPOGLIATOIO MAGAZZINI / SALE PUBBL. SPETTACOLO/ ABITAZIONI	NO	COSTO AGGIUNTIVO INTERNO CANONE GESTIONE DUVRI	2	1	2	BASSO	IMPRESA AGGIUDICATARIA E/O SUBAPPALTATRICI E/O LAVORATORI AUTONOMI	DATORE DI LAVORO E/O RAPPRESENTANTE	TRIMESTRALE A CAMPIONE

6	UTILIZZO BOMBOLE OSSIGENO-ACETILENE PER SALDATURA	A-B-C	LOCALE E/O ZONA DI LAVORO ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO	PRESENZA PERSONE (STUDENTI, PERSONALE SCOLASTICO E NON, DIPENDENTI PROVINCIALI, AMMINISTRATORI, UTENTI) - MODALITA' DI ACCESSO DELLE ATTREZZATURE ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO IN RELAZIONE AL PERCORSO D'ESODO - COMPATIBILITA' ATTIVITA' PRESENTE NELLE VICINANZE DELLA ZONA DI LAVORO - COMPATIBILITA' LOCALI A RISCHIO ESPLOSIONE - NECESSARIA DELIMITAZIONE ZONA DI LAVORO - UTILIZZO IMPROPRIO DI ATTREZZATURE DA PARTE DI PERSONALE NON AUTORIZZATO	DISPOSIZIONI DA RISPETTARE: TUTELA E COMPATIBILITA' DEL PERCORSO D'ESODO OVVERO PROPOSTA DI MODIFICA DEL PIANO ESISTENTE DA CONCORDARE CON RSPP COMPETENTE - IN CASO DI LAVORI COMPLESSI VERIFICA COMPATIBILITA' ATTIVITA' SVOLTO CON RISCHI AGGIUNTIVI (ES. RUMORE, POLVERI, ESPOSIZIONE)- OBBLIGO UTILIZZO ATTREZZATURE RISPONDENTI NORMATIVA VIGENTE- OBBLIGO VERIFICA MODALITA' DI ACCESSO DELLE ATTREZZATURE ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO IN RELAZIONE AL PERCORSO D'ESODO - OBBLIGO VERIFICA COMPATIBILITA' ATTIVITA' PRESENTE NELLE VICINANZE DELLA ZONA DI LAVORO - OBBLIGO VERIFICA COMPATIBILITA' LOCALI A RISCHIO ESPLOSIONE - OBBLIGO DELIMITAZIONE ZONA DI LAVORO - DIVIETO DI INTRALCIO CON CAVI E/O TUBAZIONI PERCORSO D'ESODO - DIVIETO DI DEPOSITO MATERIALE E/O ATTREZZATURA LUNGO PERCORSO D'ESODO AL DI FUORI DELIMITAZIONE ZONA DI LAVORO - DIVIETO DEL DEPOSITO DELLE BOMBOLE OSSIA-ACETILENICHE ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO E/O DEI LOCALI DELLA CENTRALE TERMICA/SOTTOCENTRALI/UNITA' DI RAFFRESCAMENTO	SI	NO	SI - IN CASO DI EMERGENZA, OVVERO DI ESIGENZE DELLA SCUOLA / UFFICI / SPOGLIATOIO MAGAZZINI / SALE PUBBL. SPETTACOLO/ ABITAZIONI	NO	COSTO AGGIUNTIVO INTERNO CANONE GESTIONE DUVRI	2	1	2	BASSO	IMPRESA AGGIUDICATARIA E/O SUBAPPALTATRICI E/O SUBFORNITRICI E/O LAVORATORI AUTONOMI	DATORE DI LAVORO E/O RAPPRESENTANTE	TRIMESTRALE A CAMPIONE
7	UTILIZZO ATTREZZATURE MECCANICHE	A-B-C	LOCALE E/O ZONA DI LAVORO ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO	PRESENZA PERSONE (STUDENTI, PERSONALE SCOLASTICO E NON, DIPENDENTI PROVINCIALI, AMMINISTRATORI, UTENTI) - COMPATIBILITA' PERCORSO D'ESODO, COMPATIBILITA' ATTIVITA' PRESENTE NELLE VICINANZE DELLA ZONA DI LAVORO - NECESSARIA DELIMITAZIONE ZONA DI LAVORO - UTILIZZO IMPROPRIO ATTREZZATURE DA PARTE PERSONALE NON AUTORIZZATO	DISPOSIZIONI DA RISPETTARE:TUTELA E COMPATIBILITA' DEL PERCORSO D'ESODO OVVERO PROPOSTA DI MODIFICA DEL PIANO ESISTENTE DA CONCORDARE CON RSPP COMPETENTE - IN CASO DI LAVORI COMPLESSI COMPATIBILITA' ATTIVITA' SVOLTO CON RISCHI AGGIUNTIVI (ES. RUMORE, POLVERI, ...)- OBBLIGO UTILIZZO ATTREZZATURE RISPONDENTI NORMATIVA VIGENTE- OBBLIGO VERIFICA MODALITA' DI ACCESSO DELLE ATTREZZATURE ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO IN RELAZIONE AL PERCORSO D'ESODO - OBBLIGO VERIFICA COMPATIBILITA' ATTIVITA' PRESENTE NELLE VICINANZE DELLA ZONA DI LAVORO - OBBLIGO DELIMITAZIONE ZONA DI LAVORO - DIVIETO DI INTRALCIO CON CAVI E/O TUBAZIONI PERCORSO D'ESODO - DIVIETO DI DEPOSITO MATERIALE E/O ATTREZZATURA LUNGO PERCORSO D'ESODO AL DI FUORI DELIMITAZIONE ZONA DI LAVORO	SI	NO	SI - IN CASO DI EMERGENZA, OVVERO DI ESIGENZE DELLA SCUOLA / UFFICI / SPOGLIATOIO MAGAZZINI / SALE PUBBL. SPETTACOLO/ ABITAZIONI	NO	COSTO AGGIUNTIVO INTERNO CANONE GESTIONE DUVRI	2	1	2	BASSO	IMPRESA AGGIUDICATARIA E/O SUBAPPALTATRICI E/O SUBFORNITRICI E/O LAVORATORI AUTONOMI	DATORE DI LAVORO E/O RAPPRESENTANTE	TRIMESTRALE A CAMPIONE
8	LAVORI CONTEMPORANEI DEL COMMITTENTE	A-B-C	LOCALE E/O ZONA DI LAVORO DIVERSE ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO	PRESENZA STUDENTI, PERSONALE SCOLASTICO E NON, DIPENDENTI PROVINCIALI, AMMINISTRATORI, UTENTI - PRESENZA PERSONALE ALTRE DITTE CON RELATIVE LAVORAZIONI	DISPOSIZIONI DA RISPETTARE: TUTELA E COMPATIBILITA' DEL PERCORSO D'ESODO OVVERO PROPOSTA DI MODIFICA DEL PIANO ESISTENTE DA CONCORDARE CON RSPP COMPETENTE , COMPATIBILITA' ATTIVITA' SVOLTA DALLA DITTA AGGIUDICATARIA CON ALTRA DITTA. REALIZZARE UN CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E DELL'UTILIZZO DI PERCORSI DI ACCESSO, ATTREZZATURE, ZONE DI STOCCAGGIO - REDIGERE UN DUVRI SPECIFICO PER LE INTERFERENZE EMERSE TRA LE DITTE PRESENTI NELL'IMMOBILE.	SI	NO	SI - IN CASO DI EMERGENZA, OVVERO DI ESIGENZE DELLA SCUOLA / UFFICI / SPOGLIATOIO MAGAZZINI / SALE PUBBL. SPETTACOLO/ ABITAZIONI	NO	COSTO AGGIUNTIVO INTERNO CANONE GESTIONE DUVRI	1	1	1	BASSO	IMPRESA AGGIUDICATARIA E/O SUBAPPALTATRICI E/O SUBFORNITRICI E/O LAVORATORI AUTONOMI	DATORE DI LAVORO E/O RAPPRESENTANTE	TRIMESTRALE A CAMPIONE
